



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» октября 2016 г. № 149
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
регулируемых организаций Кемеровской области на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «11» октября 2016 г. № 149

**Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых
организаций Кемеровской области на 2017 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч
1	ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), по узлу теплоснабжения котельная №12К, ИНН 4211022988	теплоноситель - пар		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - конденсат		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - вода		
		621,897	0,371	0,000
2	ООО «Беловская теплотранспортная компания» (г. Белово, п. Инской), ИНН 4217173140	теплоноситель - пар		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - конденсат		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - вода		
		59 422,000	39,347	1389,87
3	ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район), ИНН 4252002420	теплоноситель - пар		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - конденсат		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - вода		
		7412,640	8,360	0,000
4	ООО «РКП-Кузбасс» (г. Топки), ИНН 4230008210	теплоноситель - пар		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - конденсат		
		0,000	0,000	0,000
		теплоноситель - вода		
		978,530	1,607	122,065

**Динамика изменения нормативов потерь по передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям за 2013 – 2016 гг.**

№ п/п	Организация	Показатели	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
			план	план	план	расчет
1	ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), по узлу теплоснабжения котельная №12К, ИНН 4211022988	потери и затраты теплоносителя, т (м3):	*	*	593,796	621,897
		потери тепловой энергии, тыс. Гкал:	*	*	0,322	0,371
		отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:	*	*	6,67	9,3
2	ООО «Беловская теплотранспортная компания» (г. Белово, п. Инской), ИНН 4217173140	потери и затраты теплоносителя, т (м3):	*	*	59 576	59 422
		потери тепловой энергии, тыс. Гкал:	*	*	39,053	39,347
		отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:	*	*	20,4	20,2
3	ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район), ИНН 4252002420	потери и затраты теплоносителя, т (м3):	н/д	н/д	7419,21	7412,64
		потери тепловой энергии, тыс. Гкал:	н/д	н/д	8,37	8,36
		отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:	н/д	н/д	20,91	21,52
4	ООО «РКП-Кузбасс» (г. Топки), ИНН 4230008210	потери и затраты теплоносителя, т (м3):	973,32	973,32	975,93	978,53
		потери тепловой энергии, тыс. Гкал:	1,607	1,607	1,612	1,607
		отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:	20,0	20,6	20,7	20,6

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), по узлу теплоснабжения котельная №12К, ИНН 4211022988

- **Объем тепловых сетей должен увеличиться**, по сравнению со значениями, текущего периода 2016 г. на 1,3 м³.
- **Материальная характеристика тепловых сетей должна увеличиться**, по сравнению со значениями, текущего периода 2016 г. на 31,52 м², из-за увеличение протяжности трубопроводов тепловых сетей на 571 м.
- **Нормативные тепловые потери должны увеличатся**, по сравнению со значениями текущего периода 2016г. на 48,84 Гкал/год за счет увеличения протяжности трубопроводов тепловых сетей на 571 м