



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» ноября 2016 г. № 265
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии
25 МВт и более, на 2016 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для ООО «Тяжинское тепловое хозяйство», ИНН 4253010166, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

О.А. Чурсина

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «10» ноября 2016 г. № 265

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

№ п/п	Наименование регулируемой организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал*
1	ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4253010166	224,94
2	ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4253010166	225,82

*Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.