



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «6» апреля 2017 г. № 38
г. Кемерово

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716 (г. Прокопьевск) на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «6» апреля 2017 г. № 38

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более, ООО «Прокопьевское теплоснабжающее
хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2017 год**

тыс. т.				
Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив создания запасов топлива		
		Общий запас топлива	в том числе:	
			Эксплуата- ционный запас	Неснижае- мый запас
ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716	Уголь	26,797	23,102	3,695

Нормативы создания запасов топлива на котельных:

- № 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3;
- № 31 - ул. Оренбургская, 1а;
- № 32 - ул. Кавказская, 25;
- № 96 - пл-ка Мясокомбината, 31;
- № 20 - ул. Российская, 20;
- № 22 - ул. Радищева, 2;
- № 23 - ул. Вокзальная, 65;
- № 28 - ул. Космическая;
- № 29 - ул. Черниговская;
- № 33 - ул. Волжская, 11а;
- № 38 - ул. Коксовая, 1;
- № 39 - ул. Коксовая, 11;
- № 42 - ул. Черных, 10а;
- № 43 - ул. Кустарная, 43;
- № 44 - ул. Грибоедова, 44а;
- № 45 - ул. Пионерская, 9;
- № 46 - ул. Пионерская, 41;
- № 85 - ул. Енисейская;
- № 94 - ул. Комиссаровская, 7.