



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «7» декабря 2017 г. № 456
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более,
на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликованию настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «7» декабря 2017 г. № 456

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации		Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3	4
1	ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск), ИНН 4204000253	Каменный уголь	169,6
2	ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246004034	Каменный уголь	216,8
3	ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742	Каменный уголь	223,5
4	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (пгт. Тисуль), ИНН 4213010025	Бурый уголь	271,0
5	ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799	Природный газ	158,9
6	МУП «Управление тепловых систем» г. Междуреченск, ИНН 4214035463	Каменный уголь	182,4
		Дизельное топливо	190,7
7	ОАО «РЖД» (филиал СП ЗСЖД ДТВу-3), ИНН 7708503727	Каменный уголь	179,9
7.1	Котельные на ст. Промышленная	Каменный уголь	223,1
7.2	Котельная ШЧ ст. Артышта-2	Каменный уголь	270,1
7.3	Котельные на ст. Новокузнецк	Каменный уголь	181,9

1	2	3	4
7.4	Котельная ТЧр-13 ст. Топки	Каменный уголь	170,1
7.5	Котельная МППВ ст. Трудармейская	Каменный уголь	209,1
7.6	Котельная МППВ ст. Бирюлинская	Каменный уголь	466,4
7.7	Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга	Каменный уголь	225,0
7.8	Котельная Вагонного депо ст. Белово	Каменный уголь	169,4
8	ООО «Ресурс – Гарант» (Тисульский район), ИНН 4213010240	Бурый уголь	259,9

Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.