



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» июля 2018 г. № 165  
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода  
топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 МВт и более, на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной  
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение  
к постановлению региональной  
энергетической комиссии  
Кемеровской области  
от «26» июля 2018 г. № 165

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для регулируемых организаций на 2018 год**

| №<br>п/п | Наименование регулируемой организации                                                                                    | Вид<br>топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420                                                                       | Каменный уголь | 232,3                                                                               |
| 2        | ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154                                                                 | Каменный уголь | 224,9                                                                               |
| 3        | ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161                                                                       | Каменный уголь | 225,3                                                                               |
| 4        | ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) узел теплоснабжения котельные сельских поселений Топкинского района, ИНН 4230028336 | Каменный уголь | 224,5                                                                               |

\*Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.