



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» августа 2018 г. № 173
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», информацией от ООО «Металлэнергофинанс» согласованной с ПАО «Кузбассэнергосбыт» об изменении в описании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168) следующие изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области» и направлению его копии в ФАС России не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения.

3. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «14» августа 2018 г. № 173

«Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30.06.2015 № 244

Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на территории Кемеровской области

№ точки поставки	Наименование точки поставки (Наименование объекта электросетевого хозяйства, распределительное устройство, № системы шин (секции шин), № ячейки, № опоры, наименование присоединения)	Описание границы балансовой принадлежности
1	2	3
	1. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ПАО «Кузбассэнерго» (ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания») (PMETALEN - PKUZBENE)	
1.1	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.1, ф. 6-1 Ф	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-1 Ф от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.2	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.3, ф. 6-3 Т	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-3 Т от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.3	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.7, ф. 6-7 К	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-7 К от ПС 35 кВ Гурьевская Горная

1	2	3
1.4	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.9, ф. 6-9 П	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-9 П от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.5	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.12, ф. 6-12 П	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-12 П от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.6	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.13, ф. 6-13 У	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-13 У от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.7	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.14, ф. 6-14 Ш	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-14 Ш от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.8	ПС 35 кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6 кВ, яч.15, ф. 6-15 А	Наконечники отходящих кабелей в ячейке фидера 6-15 А от ПС 35 кВ Гурьевская Горная
1.9	ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 37, в сторону ТП-34 6 кВ	Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-34 на отпайке опоре № 37 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая
1.10	ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 43, в сторону ТП-35 6 кВ	Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-35 на отпайке опоре № 43 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая
1.11	ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 49, в сторону ТП-36 6 кВ	Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-36 на отпайке опоре № 49 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая
1.12	ТЭЦ КМК, ЗРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Новокузнецк-Тяговая-ТЭЦ	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110 кВ, установленных на крыше ЗРУ 110 кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Выход провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора
1.13	ТЭЦ КМК, ЗРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-Ширпотреб	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110 кВ, установленных на крыше ЗРУ 110 кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Выход провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора
1.14	ТЭЦ КМК, ГРУ-6 кВ, яч. 31	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 31 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК
1.15	ТЭЦ КМК, ГРУ-6 кВ, яч. 52	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в

1	2	3
		яч. № 52 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК
1.16	ТЭЦ КМК, ГРУ-6 кВ, яч. 56	Контактное присоединение окончечников кабельных линий в яч. № 56 ГРУ-6 кВ ТЭЦ КМК
1.17	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-МГ-3	Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.18	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-ШРП-1	Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.19	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-ШРП-2	Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.20	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-3	Выход провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.21	ПС 110 кВ Прокатная, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ШРП-Прокат-1	Выход провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Прокатная
1.22	ПС 110 кВ Прокатная, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ШРП-Прокат-2	Выход провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Прокатная
1.23	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-2В	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.24	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-3П	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.25	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-4Л	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.26	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-6Э	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.27	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-7С	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.28	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-8Н	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.29	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-9Ш	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.30	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-10М	Контактное соединение окончечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб

[illegible]

1	2	3
1.46	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-52КЦ	Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.47	ПС 110 кВ Ширпотреб, РУ-6 кВ, ф. 6-54ПП	Контактное соединение наконечников кабелей на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110 кВ Ширпотреб
1.48	ПС 110 кВ Опорная-19, ОРУ-110 кВ, ввод №1	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-19
1.49	ПС 110 кВ Опорная-19, ОРУ-110 кВ, ввод №2	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-19
1.50	ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.26	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 26 РУ-6 кВ ПС 110 Опорная-19
1.51	ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.1	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 1 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19
1.52	ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.33	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 33 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19
1.53	ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.11	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 11 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19
1.54	ПС 110 кВ Опорная-19, РУ-6 кВ, яч.29	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 29 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-19
1.55	ПС 110 кВ Опорная-7, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-7
1.56	ПС 110 кВ Опорная-7, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-7
1.57	ПС 110 кВ Опорная-11, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-11
1.58	ПС 110 кВ Опорная-11, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-11
1.59	ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.60	ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-20

1	2	3
1.61	ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-35 кВ, ф. П-1	Выход провода из натяжных зажимов порталных оттяжных гирлянд ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.62	ПС 110 кВ Опорная-20, ОРУ-35 кВ, ф. П-2	Выход провода из натяжных зажимов порталных оттяжных гирлянд ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.63	ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.19, ф.19	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №19 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.64	ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.39, ф.39	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №39 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.65	ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.30, ф.30	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №30 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.66	ПС 110 кВ Опорная-20, РУ-6 кВ, яч.33, ф.33	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Опорная-20
1.67	ПС 110 кВ Опорная-4, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-1	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-4
1.68	ПС 110 кВ Опорная-4, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-4-2	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-4
1.69	ПС 110 кВ Опорная-2, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-2
1.70	ПС 110 кВ Опорная-2, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-2
1.71	ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-1	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-6
1.72	ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-2	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-6
1.73	ПС 110 кВ Опорная-10, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-1	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-10
1.74	ПС 110 кВ Опорная-10, ОРУ-110 кВ, отпайка от ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-2	Выход провода из натяжного зажима порталной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-10
1.75	ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-1	Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-3

1	2	3
1.76	ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-3-2	Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-3
1.77	ПС 110 кВ Опорная-5, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-2	Выходе провода из натяжного зажима порталной girлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-5
1.78	ПС 110 кВ Опорная-5, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ОП-5-1	Выходе провода из натяжного зажима порталной girлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Опорная-5
1.79	ВЛ-110 кВ Е-Х-О-1 (Еланская-Хвостохранилище-1), оп. 72, отпайка на ПС 110 кВ Водная	Выход провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Водная
1.80	ВЛ-110 кВ Е-Х-О-2 (Еланская-Хвостохранилище-2), оп. 72 отпайка на ПС 110 кВ Водная	Выход провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ Водная
1.81	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.19, ф.6-19-0	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 19 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.82	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.2, ф.6-1 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 2 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.83	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.2, ф.6-2 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 2 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.84	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.3, ф.6-5 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 3 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.85	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.3, ф.6-6 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 3 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.86	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.8, ф.6-3 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 8 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.87	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.8, ф.6-4 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 8 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.88	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.7, ф.6-7 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 7 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.89	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.13, ф.6-13 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 13 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.90	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.17, ф.6-17 Ц	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 17 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская

1	2	3
1.91	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.12, ф.6-12 ШХ	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 12 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.92	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.18, ф.6-18 К	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 18 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.93	ПС 110 кВ Мундыбашская, РУ-6 кВ, яч.20, ф.6-20 ШХ	Контактные присоединения кабельных наконечников к линейному разъединителю в яч. № 20 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Мундыбашская
1.94	ПС 110 кВ Темирская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Темирская-Каз-1	Контактное присоединение ВЛ 110 кВ Темирская-Каз-1 к зажимам линейного разъединителя 110 кВ ПС 110 кВ «Темирская
1.95	ПС 110 кВ Темирская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Темирская-Каз-2	Контактное присоединение ВЛ 110 кВ Темирская-Каз-2 к зажимам линейного разъединителя 110 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.96	ПС 110 кВ Темирская, ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-9	Контактное присоединение ВЛ 35 кВ М-9 к соединителям проходных изоляторов
1.97	ПС 110 кВ Темирская, ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-10	Контактное присоединение ВЛ 35 кВ М-10 к соединителям проходных изоляторов
1.98	ПС 110 кВ Темирская, ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-11	Контактное присоединение воздушного шлейфа ВЛ-35 М-11 к portalу 35 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.99	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.6, ф.6-6Д	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 6 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.100	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.7, ф.6-7Д	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 7 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.101	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.4, ф.6-4У	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 4 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.102	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.19, ф.6-19В	Контактные присоединения наконечников кабелей к контактам МВ в ячейке № 19 РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская
1.103	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.9, ф.6-9Н	Контактное присоединение кабельных наконечников в месте подключения к линейным разъединителям в яч. № 9 ПС 110 кВ Темирская
1.104	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.11, ф.6-11КТ	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ в яч. № 11 РУ- 6 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.105	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.12, ф.6-12КТ	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ в яч. № 12 РУ- 6 кВ ПС 110 кВ Темирская

1	2	3
1.106	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.3, ф.6-3П1	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 3 РУ-6 кВ ПС 110 кВ Темирская
1.107	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.20, ф.6-20Р	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 20, РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская
1.108	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.21, ф.6-21П3	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 21 РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская
1.109	ПС 110 кВ Темирская, РУ-6 кВ, яч.24, ф.6-24Р	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ к линейным разъединителям в яч. № 24, РУ-6кВ ПС 110 кВ Темирская
1.110	ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-1	Выход провода из зажимов порталных натяжных гирианд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-1 на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.111	ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-2	Выход провода из зажимов порталных натяжных гирианд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская-2 на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.112	ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-1	Выход провода из зажимов порталных натяжных гирианд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-1 на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.113	ПС 110 кВ Кондомская, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-2	Выход провода из зажимов порталных натяжных гирианд изоляторов ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш-2 на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.114	ПС 110 кВ Кондомская, ЗРУ-6 кВ, яч.11, ф.6-11-РТС	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ фидера 6-11-РТС в ячейке № 11 в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.115	ПС 110 кВ Кондомская, ЗРУ-6 кВ, яч.14, ф.6-14-К	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ фидера 6-14-К в ячейке № 14 в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.116	ПС 110 кВ Кондомская, ЗРУ-6 кВ, яч.15, ф.6-15-К	Контактные присоединения наконечников кабелей 6 кВ фидера 6-15-К в ячейке № 15 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Кондомская
1.117	ПС 35 кВ Шалым, ЗРУ-6 кВ, яч.3, ф.6-3-Т	Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6 кВ фидера 6-3-Т в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 3 ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Шалым
1.118	ПС 35 кВ Шалым, ЗРУ-6 кВ, яч.7, ф.6-7-П	Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6 кВ фидера 6-7-П в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 7 ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Шалым

1	2	3
1.119	ПС 110 кВ Шерегеш-1, ОРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов на ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Шерегеш-1 в сторону ВЛ-35 кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза
1.120	ТП-33 6кВ, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ на р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед	Контактное соединение наконечников отходящего кабеля в сторону р/щита 0,4 кВ Дренажного насоса на коммутационном аппарате в РУ-0,4 кВ ТП-33
1.121	ПС 6 кВ №9, РУ-6 кВ, яч.10	Контактное соединение наконечников кабельных линий в яч. № 10 РУ-6 кВ ПС №9
1.122	ПС 6 кВ №9, РУ-6 кВ, яч.15	Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 15 РУ-6 кВ ПС №9
1.123	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-1	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.124	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-2	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.125	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-1	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.126	ПС 220 кВ КМК-1, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-2	Выход провода из натяжного зажима порталной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ КМК-1
1.127	ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-1	Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-3
1.128	ПС 110 кВ Опорная-3, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-3-2	Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-3
1.129	ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-1	Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-6
1.130	ПС 110 кВ Опорная-6, ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ КМК-1-ОП-6-2	Выход провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110 кВ ПС 110 Опорная-6
1.131	ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, опора 25, отпайка на ПС 110 кВ Обогагательная	Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 на опоре № 25 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Обогагательная
1.132	ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, опора 24, отпайка на ПС 110 кВ Обогагательная	Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 на опоре № 24 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Обогагательная

1	2	3
1.133	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №3, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №2	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.134	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №5, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №1	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.135	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №10, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №4	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.136	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №12, ВЛ-110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №3	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.137	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №13, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.138	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №14, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.139	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №16, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.140	Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ, яч. №17, ВЛ-110 кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2	Выход провода ВЛ-110 кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ
1.141	Западно-Сибирская ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, яч. 71	Нижние втычные контакты высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) в ячейке № 71 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ
1.142	ЗРУ-6 кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6 кВ 6-7Н от ПС 110 кВ Бызовская	Место выхода провода ВЛ-6 кВ ф. 6-7Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2
1.143	ЗРУ-6 кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6 кВ 6-8Н от ПС 110 кВ Бызовская	Место выхода провода ВЛ-6 кВ ф. 6-8Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2
1.144	ВЛ-35 кВ Гурьевская-ГМЗ №1, опора 15, в сторону ПС 35 кВ ГМЗ	Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35 кВ ПС 35 кВ ГМЗ
1.145	ВЛ-35 кВ Гурьевская-ГМЗ №2, опора 15, в сторону ПС 35 кВ ГМЗ	Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35 кВ ПС 35 кВ ГМЗ
1.146	ПС 35 кВ ГМЗ, РУ-6 кВ №1, яч.16	Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 16 РУ-6 кВ № 1 ПС 35 кВ ГМЗ
1.147	ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч.3	Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 3 РУ-6 кВ ПС 6 кВ Термическая

1	2	3
1.148	ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч.4	Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 4 РУ-6 кВ ПС 6 кВ Термическая
1.149	ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, 2с.ш., яч.14	Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 14 РУ-6 кВ ПС 6 кВ ЦМИ
1.150	ПС 6 кВ ЦМИ, РУ-6 кВ, 1с.ш., яч.3	Место присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в ячейке № 3 РУ-6 кВ ПС 6 кВ ЦМИ
1.151	КТП-16 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. Голубой лог	Контактные присоединения наконечников кабелей в РУ-0,4 кВ КТП-16 узла на нижних губках рубильника
2. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ОАО «ЦОФ «Кузнецкая») – ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») (PMETAL12-PMETALEN)		
2.1	ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ, яч.30, КЛ 10 кВ до ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» вв.2	Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 30 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ
2.2	ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ, яч.48, КЛ 10 кВ до ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» вв.1	Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 48 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ
2.3	ЗС ТЭЦ; ГРУ-10 кВ, яч.58, КЛ 10 кВ до ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» вв.3	Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 58 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ
3. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области) (PMETALEN - PRUSGD45)		
3.1	ВЛ-35кВ М-9, отпайка в сторону ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая	Контактное присоединение отпайки ВЛ-35 кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-9
3.2	ВЛ-35кВ М-10, отпайка в сторону ПС 35/6 кВ Ахпун-Тяговая	Контактное присоединение отпайки ВЛ-35 кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-10
3.3	ПС 110/10кВ «Калары-Тяговая», РУ-10кВ, ф.6-10	Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке № 6 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Калары-Тяговая

1	2	3
3.4	ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.322	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на КТП с/о «Кооператор» на опоре № 322
3.5	ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.32, отпайка в сторону КТП-69	Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-69 на опоре № 32
3.6	ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.22, отпайка в сторону КТП-70, МТП-96	Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-70 на опоре № 22
3.7	ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.18, отпайка в сторону КТП-66	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-66 на опоре № 18
3.8	ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.109, отпайка в сторону КТП-68	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-68 опоре № 109
3.9	ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.3, отпайка в сторону КТП-71	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на КТП-71 на опоре № 3
3.10	ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.13, отпайка в сторону МТП-72, МТП-74	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на МТП-72,74 на опоре № 13
3.11	КТП-568 П5 10 кВ, ВЛ-0,4кВ «ул.Дундича»	Контактное присоединение наконечников кабеля ввода в отдельный силовой ящик к коммутационному аппарату в РУ-0,4 кВ КТП № 568 П5
3.12	ВЛ-10кВ от яч.2 ПС 35/10кВ «Кондома-Тяговая» ЭЧЭ-321, оп.6	Штыревые изоляторы на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф.2-10
3.13	ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 110/10кВ «Чугунаш-Тяговая» ЭЧЭ-320, оп.250	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-61 на оп. № 250
3.14	ПС 110/10кВ «Чугунаш-Тяговая» ЭЧЭ-320, РУ-10кВ, ф.3-10Ч	Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке № 3 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320
3.15	ВЛ-10кВ от яч.1 ПС 110/10кВ «Чугунаш-Тяговая» ЭЧЭ-320, оп.36а	Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ на ТП-63 на оп. № 36а
3.16	ПС 110/35/6кВ Шеретеш-1, РУ-6кВ, ф.6-19г	Контактное присоединение наконечников кабелей в ячейке № 19 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шеретеш-1»
3.17	ПС 110/35/6кВ Шеретеш-1, РУ-6кВ, ф.6-28г	Контактное присоединение наконечников кабелей в ячейке № 28 РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шеретеш-1»

1	2	3
3.18	ЗС ТЭЦ, ГРУ-10 кВ, яч.17	Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 17 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ
3.19	ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.36	Контактное соединение высоковольтных кабелей 10 кВ (токопроводов 10 кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 36 ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ
4. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области)) (PMETALEN-FKUZBENE)		
4.1	ПС 220/35 кВ Опорная-9; ЗРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 1 цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1)	Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ
4.2	ПС 220/35 кВ Опорная-9; ЗРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 2 цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-2)	Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ
4.3	ПС 220/10 кВ Опорная-1, ОРУ 220 кВ; ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1-1	В ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220 кВ ЗСМК-Опорная-1-1
4.4	ПС 220/10 кВ Опорная-1, ОРУ 220 кВ; ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1-2	В ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220 кВ ЗСМК-Опорная-1-2
4.5	ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 I цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-1)	Выход провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220 кВ КМК-1
4.6	ПС 220/110/10 кВ КМК-1; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 II цепь с отпайкой на ПС 220/35 кВ Опорная-9 (ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-КМК-2)	Выход провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220 кВ КМК-1
4.7	ПС 220/110/10 кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10 кВ; ф.10-1-89-Б	Контактное присоединение наконечников кабелей фидера 10-1-89-Б в ячейках РУ-10 кВ ПС 220 кВ ЗСМК

1	2	3
4.8	ПС 220/110/10 кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10 кВ; ф.10-2-89-Б	Контактное присоединение наконечников кабелей фидера 10-2-89-Б в ячейках РУ-10 кВ ПС 220 кВ ЗСМК
4.9	ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1, оп. № 8	Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1
4.10	ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2, оп. № 8	Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2
4.11	ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-1, оп. № 1	Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-1
4.12	ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-2, оп. № 1	Выход провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220 кВ ЗСМК-Евразовская-2
4.13	ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1	Выход провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Еланская в сторону ВЛ 110 кВ
4.14	ПС 220/110/10 кВ Еланская; ОРУ-110 кВ; ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2	Выход провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Еланская в сторону ВЛ 110 кВ

».