



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «11» декабря 2018 г. № 471  
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода  
топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 МВт и более, на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной  
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение  
к постановлению региональной  
энергетической комиссии  
Кемеровской области  
от «11» декабря 2018 г. № 491

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве  
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 МВт и более, на 2019 год**

| №<br>п/п | Наименование регулируемой<br>организации                                                                                                                                                                        | Вид<br>топлива    | Норматив удельного<br>расхода топлива<br>при производстве<br>тепловой энергии,<br>кг у.т./Гкал* |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                                                                                               |
| 1        | АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово),<br>ИНН 4205049011                                                                                                                                                               | Каменный<br>уголь | 227,2                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | Природный<br>газ  | 157,8                                                                                           |
| 2        | ФГБУ «Центральное жилищно-<br>коммунальное управление»<br>Минобороны России (филиал по<br>Центральному Военному округу) по<br>котельным г. Юрга, ИНН 7729314745                                                 | Каменный<br>уголь | 179,5                                                                                           |
| 3        | ОАО «РЖД» (филиал Красноярская<br>дирекция по тепловодоснабжению -<br>структурное подразделение<br>Центральной дирекции по<br>тепловодоснабжению, СЦТ<br>ст. Мариинск), ИНН 7708503727                          | Бурый<br>уголь    | 238,0                                                                                           |
| 4        | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский<br>территориальный участок<br>Западно-Сибирской дирекции по<br>тепловодоснабжению - структурное<br>подразделение Центральной дирекции<br>по тепловодоснабжению),<br>ИНН 7708503727 | Каменный<br>уголь | 182,1                                                                                           |
| 4.1      | Котельная на ст. Промышленная                                                                                                                                                                                   | Каменный<br>уголь | 217,5                                                                                           |

| 1    | 2                                                                | 3              | 4     |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 4.2  | Котельная ШЧ ст. Артышта-2                                       | Каменный уголь | 219,5 |
| 4.3  | Котельная на ст. Новокузнецк-Восточный                           | Каменный уголь | 217,6 |
| 4.4  | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | Каменный уголь | 174,9 |
| 4.5  | Котельная МППВ ст. Трудармейская                                 | Каменный уголь | 226,8 |
| 4.6  | Котельная МППВ ст. Бирюлинская                                   | Каменный уголь | 222,5 |
| 4.7  | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга                                       | Каменный уголь | 224,1 |
| 4.8  | Котельная Вагонного депо ст. Белово                              | Каменный уголь | 171,3 |
| 4.9  | Котельная ст. Абагур - Лесной                                    | Каменный уголь | 192,0 |
| 4.10 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точирино               | Каменный уголь | 220,2 |
| 5    | ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск), ИНН 4223117458         | Каменный уголь | 195,8 |

\*Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.