



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» мая 2019 г. № 130
г. Кемерово

Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, по узлу теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «16» мая 2019 г. № 130

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2019 год

Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал*
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий	Каменный уголь	202,4

* Удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.